



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	17,0	18,0	17,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,82	6,85	6,84	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,27	0,76	0,46	4	
1	49 Nitrati	3,4300	5,3000	4,6225	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,22	0,63	0,41	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	18,90	25,30	21,94	4	
1	71 Temperatura	14,1	14,5	14,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4083	0,5115	0,4754	4	
1	80 Vodljivost	647	665	656	4	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	3	
1	90 Ukupni dušik	0,835	0,989	0,935	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5320	2645	4	3
2	2 Broj kolonija 37°C	23	170	101	4	4
2	6 Escherichia coli	0	2	1	4	1
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	240	72	4	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar Jezerce

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	33,0	40,0	37,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,79	6,89	6,85	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,30	1,76	0,74	4	
1	49 Nitrati	5,6000	6,4300	6,1550	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	1,20	0,97	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	84,18	126,10	108,98	4	
1	71 Temperatura	10,0	15,0	13,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2090	1,6140	1,4040	4	
1	80 Vodljivost	754	869	819	4	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	4	
1	90 Ukupni dušik	1,314	1,436	1,367	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	20	39	31	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	56	29	4	2
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	2	1	4	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	15	4	4	2



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,61	7,59	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,97	1,16	1,06	3	
1	49 Nitrati	1,5000	1,5100	1,5033	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,62	0,53	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,4	10,5	10,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6815	0,8186	0,7501	2	
1	80 Vodljivost	300	304	302	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,337	0,340	0,338	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	972	7210	5011	3	3
2	2 Broj kolonija 37°C	1	94	51	3	2
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 557 - Izvor Sekulić

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,59	7,59	7,59	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,01	1,01	1,01	1	
1	49 Nitrati	1,5600	1,5600	1,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	12,82	12,82	12,82	1	
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7786	0,7786	0,7786	1	
1	80 Vodljivost	296	296	296	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,431	0,431	0,431	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	8125	8125	8125	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	92	92	92	1	1
2	6 Escherichia coli	5	5	5	1	1
2	7 Enterokoki	2	2	2	1	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	9	9	9	1	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	36 Kloridi	28,0	39,0	33,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,79	6,90	6,85	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,07	1,92	1,47	4	
1	49 Nitrati	6,7100	7,3300	7,1075	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	1,82	0,93	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	25,94	40,02	34,42	4	
1	71 Temperatura	14,1	14,8	14,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6645	0,8845	0,8003	4	
1	80 Vodljivost	632	654	641	4	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	4	
1	90 Ukupni dušik	1,598	1,769	1,692	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	95	6700	1799	4	3
2	2 Broj kolonija 37°C	20	139	72	4	3
2	6 Escherichia coli	9	38	31	4	4
2	7 Enterokoki	0	9	5	4	3
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	38	240	89	4	4



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*

*Mjesto uzorka : 2567 - Izvor, Dolac / Kolektor*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	3,0	5,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,61	7,66	7,64	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,01	1,16	1,09	2	
1	49 Nitrati	1,5200	1,5200	1,5200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	0,51	0,44	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	12,75	23,70	18,23	2	
1	71 Temperatura	10,1	10,2	10,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5977	0,6070	0,6024	2	
1	80 Vodljivost	274	309	292	2	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	2	
1	90 Ukupni dušik	0,302	0,327	0,315	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	178	4340	2259	2	2
2	2 Broj kolonija 37°C	48	72	60	2	2
2	6 Escherichia coli	2	9	6	2	2
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	2	15	9	2	2