



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	4,4	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	8,01	7,86	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,41	2,65	1,99	4	
1	49 Nitrati	1,5300	1,9200	1,7550	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,79	0,66	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,31	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,6	10,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6940	0,7414	0,7198	3	
1	80 Vodljivost	294	324	309	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,322	0,389	0,362	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,8	29,0	21,2	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	6,94	6,87	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,25	0,53	0,40	4	
1	49 Nitrati	3,8600	5,6600	4,5150	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,70	0,64	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,3	14,6	14,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5807	0,5807	0,5807	1	
1	80 Vodljivost	727	741	735	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,883	0,883	0,883	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	20	12	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	8	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	28,0	29,0	28,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,89	6,99	6,94	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,30	0,51	0,39	3	
1	49 Nitrati	3,8900	5,9000	4,6500	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,87	0,64	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,03	0,06	0,04	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,5	14,6	14,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7276	1,5090	1,1183	2	
1	80 Vodljivost	725	897	785	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,180	1,351	1,266	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	17	8	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati				4	
1	36 Kloridi	45,0	50,0	47,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,02	7,08	7,05	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,31	0,46	0,37	4	
1	49 Nitrati	7,3800	9,3500	8,5700	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,62	0,59	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,40	0,34	4	
1	68 Sulfati				4	
1	71 Temperatura	13,4	14,0	13,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća				4	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6225	0,9927	0,7506	3	
1	80 Vodljivost	829	839	833	4	
1	81 Željezo				4	
1	90 Ukupni dušik	1,703	2,207	1,953	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	3	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens				4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	37,0	37,0	37,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,18	7,18	7,18	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,35	0,35	0,35	1	
1	49 Nitrati	6,3500	6,3500	6,3500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,52	0,52	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	11,2	11,2	11,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6529	0,6529	0,6529	1	
1	80 Vodljivost	779	779	779	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	1,448	1,448	1,448	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,43	1,43	1,43	1	
1	49 Nitrati	1,5600	1,5600	1,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,53	0,53	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,6	8,6	8,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6665	0,6665	0,6665	1	
1	80 Vodljivost	308	308	308	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,334	0,334	0,334	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	21	21	21	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,96	0,96	0,96	1	
1	49 Nitrati	1,6100	1,6100	1,6100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,7	9,7	9,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6719	0,6719	0,6719	1	
1	80 Vodljivost	303	303	303	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,346	0,346	0,346	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	78	78	78	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	5,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,93	7,85	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,27	2,17	1,79	4	
1	49 Nitrati	1,5900	2,0600	1,8525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	1,09	0,85	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,30	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,8	10,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,31	0,31	0,31	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6869	0,9478	0,8174	2	
1	80 Vodljivost	296	326	312	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,485	0,485	0,485	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	56	21	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,05	8,07	8,06	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,54	1,67	1,61	2	
1	49 Nitrati	1,3400	1,5800	1,4600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,68	0,62	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	7,8	10,1	9,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0380	1,0380	1,0380	1	
1	80 Vodljivost	296	369	333	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,403	0,403	0,403	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	86	99	93	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	6	4	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,02	8,04	8,03	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,36	1,77	1,57	2	
1	49 Nitrati	1,2900	1,8100	1,5500	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,2	9,7	9,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7159	0,7287	0,7223	2	
1	80 Vodljivost	297	310	304	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,357	0,376	0,367	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	42	93	68	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	8	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,95	7,96	7,96	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,48	1,97	1,73	2	
1	49 Nitrati	1,3200	1,8200	1,5700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,62	0,57	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,6	10,2	9,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2070	1,2070	1,2070	1	
1	80 Vodljivost	296	306	301	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,477	0,477	0,477	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	31	52	42	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,07	8,07	8,07	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,10	2,10	2,10	1	
1	49 Nitrati	1,7500	1,7500	1,7500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,5	10,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7348	0,7348	0,7348	1	
1	80 Vodljivost	302	302	302	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,333	0,333	0,333	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	59	59	59	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 28.travanj 2017.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	28 Fosfati				2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,06	8,12	8,09	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,45	1,75	1,60	2	
1	49 Nitrati	1,3200	1,8100	1,5650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,70	0,65	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati				2	
1	71 Temperatura	9,4	9,5	9,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća				2	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6267	0,8102	0,7185	2	
1	80 Vodljivost	297	309	303	2	
1	81 Željezo				2	
1	90 Ukupni dušik	0,364	0,376	0,370	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	42	65	54	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	9	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,85	7,85	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,23	0,23	0,23	1	
1	49 Nitrati	0,8600	0,8600	0,8600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,67	0,67	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	9,4	9,4	9,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6361	0,6361	0,6361	1	
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,201	0,201	0,201	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	8,00	7,95	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,46	1,60	1,53	2	
1	49 Nitrati	1,6200	1,7100	1,6650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	7,9	8,8	8,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6759	0,7140	0,6950	2	
1	80 Vodljivost	295	421	358	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,306	0,390	0,348	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,56	3,94	2,75	2	
1	49 Nitrati	1,5900	2,2800	1,9350	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,63	0,59	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,30	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,4	9,3	8,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6069	0,6764	0,6417	2	
1	80 Vodljivost	296	309	303	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,296	0,365	0,331	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,03	8,03	8,03	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,67	1,67	1,67	1	
1	49 Nitrati	1,7900	1,7900	1,7900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	0,71	0,71	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,0	10,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8766	0,8766	0,8766	1	
1	80 Vodljivost	301	301	301	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,357	0,357	0,357	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	30	30	30	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,98	0,98	0,98	1	
1	49 Nitrati	1,5400	1,5400	1,5400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	8,9	8,9	8,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7714	0,7714	0,7714	1	
1	80 Vodljivost	311	311	311	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,414	0,414	0,414	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	39,0	39,0	39,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,99	6,99	6,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,32	0,32	0,32	1	
1	49 Nitrati	6,5800	6,5800	6,5800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,9	12,9	12,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1210	1,1210	1,1210	1	
1	80 Vodljivost	775	775	775	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,697	1,697	1,697	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,97	7,97	7,97	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,05	1,05	1,05	1	
1	49 Nitrati	1,5600	1,5600	1,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,52	0,52	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	9,9	9,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6735	0,6735	0,6735	1	
1	80 Vodljivost	296	296	296	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,354	0,354	0,354	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	2,5	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,91	7,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,94	2,48	1,47	4	
1	49 Nitrati	1,2400	1,6900	1,5525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,70	0,58	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	9,8	9,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6074	0,8318	0,6929	4	
1	80 Vodljivost	298	312	306	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,304	0,419	0,338	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,03	8,03	8,03	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,15	2,30	1,73	2	
1	49 Nitrati	1,5100	1,7500	1,6300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,01	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,30	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,4	10,1	9,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7795	0,9250	0,8523	2	
1	80 Vodljivost	298	307	303	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,336	0,377	0,357	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	3	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,93	7,87	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,04	1,72	1,40	3	
1	49 Nitrati	1,3500	1,8200	1,5833	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,74	0,65	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,3	10,5	9,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,0000	0,7505	0,3753	2	
1	80 Vodljivost	298	377	327	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,411	0,411	0,411	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	63	24	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,89	3,89	3,89	1	
1	49 Nitrati	2,5300	2,5300	2,5300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,72	0,72	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,0	10,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6964	0,6964	0,6964	1	
1	80 Vodljivost	301	301	301	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,312	0,312	0,312	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	14	14	14	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 4203 - Posedarje, Vodosprema Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,93	7,88	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,40	1,67	1,54	2	
1	49 Nitrati	1,6200	1,7100	1,6650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,71	0,60	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,4	10,5	10,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,38	0,38	0,38	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6340	0,8041	0,7191	2	
1	80 Vodljivost	301	385	343	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,377	0,377	0,377	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,00	8,00	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,44	1,44	1,44	1	
1	49 Nitrati	1,7900	1,7900	1,7900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,57	0,57	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,6	9,6	9,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0300	1,0300	1,0300	1	
1	80 Vodljivost	305	305	305	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,399	0,399	0,399	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2017. - 28.02.2017.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	35,0	35,0	35,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,98	6,98	6,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,31	0,31	0,31	1	
1	49 Nitrati	7,5900	7,5900	7,5900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,72	0,72	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	10,8	10,8	10,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6597	0,6597	0,6597	1	
1	80 Vodljivost	853	853	853	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	1,965	1,965	1,965	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	