



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg	
			Min	Max	ProsječnaT			
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	5,0	1,3	6	
1	28	Fosfati	ug P/l	12,91	12,91	12,91	1	
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	1,5	56,3	11,9	6	
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,79	7,91	7,63	6	
1	45	Miris		BEZ	BEZ		6	
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,52	15,40	3,51	6	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8600	5,8800	1,8950	6	
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,003	6	
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,67	1,52	0,95	6	
1	52	Okus		BEZ	BEZ		6	
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,06	0,02	6	
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,40	0,30	5	
1	68	Sulfati	mg/l	49,89	49,89	49,89	1	
1	71	Temperatura	°C	8,6	13,3	10,6	6	
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6954	1,0300	0,8088	3	
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	285	878	409	6	
1	81	Željezo	ug/l					
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,039	0,319	0,208	3	
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	16	5	6	
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	19	6	6	
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	6	
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	6	
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2	
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	6	
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	6	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	17,3	23,9	20,4	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,73	6,93	6,83	4
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,33	0,73	0,51	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,7200	4,3300	3,0675	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,47	0,78	0,63	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,00	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	14,0	14,1	14,1	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,4783	1,2310	0,6940	4
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	684	719	705	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,599	1,176	0,896	4
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	12	4	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	17	5	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	22,2	36,8	28,8	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,85	7,03	6,94	4
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,25	0,68	0,43	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,7500	5,5100	4,0525	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,30	0,81	0,59	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,00	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	13,6	14,4	14,1	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7373	1,5180	0,9933	4
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	677	781	731	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,890	1,662	1,201	4
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	9	2	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	2	1	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	20,7	52,9	42,5	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,98	7,13	7,03	4
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,17	0,39	0,27	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,1600	10,3200	5,8175	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,75	1,08	0,90	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,03	0,01	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,35	0,30	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	11,5	14,0	13,1	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5987	1,2600	1,0114	4
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	659	855	799	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,017	2,289	1,883	4
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	36	10	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	3	1	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	32,8	32,8	32,8	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,00	7,00	7,00	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,44	0,44	0,44	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	4,0700	4,0700	4,0700	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,71	0,71	0,71	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	13,1	13,1	13,1	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7463	0,7463	0,7463	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	761	761	761	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,432	1,432	1,432	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	64	64	64	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	47	47	47	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 368 - SILBA, Vodosprema 'Centar'

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,4	3,4	3,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,71	7,71	7,71	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,74	1,74	1,74	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,4800	2,4800	2,4800	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,38	1,38	1,38	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	282	282	282	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	75	75	75	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	87	87	87	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,3	2,3	2,3	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,84	7,84	7,84	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,09	1,09	1,09	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0800	1,0800	1,0800	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,33	1,33	1,33	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,6	10,6	10,6	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7890	0,7890	0,7890	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	309	309	309	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,293	0,293	0,293	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	59	59	59	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	9	9	9	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 20.ožujak 2019.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg	
			Min	Max	ProsječnaT			
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	5,0	1,9	4	
1	28	Fosfati	ug P/l				4	
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,9	3,9	3,4	4	
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,80	7,93	7,87	4	
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4	
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,91	11,40	3,73	4	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8500	1,2300	1,0725	4	
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4	
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,57	1,01	0,80	4	
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4	
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	4	
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,40	0,29	4	
1	68	Sulfati	mg/l				4	
1	71	Temperatura	°C	8,6	10,2	9,7	4	
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				4	
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7056	0,9091	0,7870	4	
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	284	342	313	4	
1	81	Željezo	ug/l				4	
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,265	0,494	0,346	4	
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	12	5	4	
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	6	3	4	
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2	
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	6,0	4,9	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,90	7,94	7,92	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,48	1,15	0,82	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8400	2,0200	1,4300	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,80	0,89	0,85	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	8,9	10,0	9,5	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7297	0,8297	0,7797	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	286	344	315	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,264	0,351	0,308	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	82	41	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	66	33	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	1,3	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	6,0	4,9	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,84	7,94	7,89	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,49	1,57	1,03	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8600	1,9900	1,4250	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,80	0,95	0,88	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,1	10,1	9,6	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7035	0,7621	0,7328	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	288	345	317	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,273	0,343	0,308	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	64	68	66	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	13	37	25	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1241 - VODOSPREMA, SILBA, 'MOSTIR'

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,5	4,5	4,5	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,73	7,73	7,73	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	2,32	2,32	2,32	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,6900	1,6900	1,6900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	2,39	2,39	2,39	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,09	0,09	0,09	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	323	323	323	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	74	74	74	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	44	44	44	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1245 - SILBA, Vodosprema 'Nova'

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,6	4,6	4,6	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,80	7,80	7,80	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,74	0,74	0,74	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,6900	1,6900	1,6900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,43	0,43	0,43	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,10	0,10	0,10	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,50	0,50	0,50	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	323	323	323	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	73	73	73	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	87	87	87	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,8	2,8	2,8	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,96	7,96	7,96	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,83	1,83	1,83	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,2600	1,2600	1,2600	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,94	0,94	0,94	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,5	10,5	10,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7818	0,7818	0,7818	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	277	277	277	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,300	0,300	0,300	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	6	6	6	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	2	2	2	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	6,0	6,0	6,0	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,90	7,90	7,90	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,67	1,67	1,67	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,9900	1,9900	1,9900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,95	0,95	0,95	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,2	10,2	10,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7640	0,7640	0,7640	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	285	285	285	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,340	0,340	0,340	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	78	78	78	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	2	2	2	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,8	2,8	2,8	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,90	7,90	7,90	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,13	0,13	0,13	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4400	0,4400	0,4400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,93	0,93	0,93	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,6	10,6	10,6	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7123	0,7123	0,7123	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	374	374	374	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,137	0,137	0,137	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	12	12	12	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	25	25	25	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	1,3	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,6	6,0	4,8	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,83	7,90	7,87	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,66	1,92	1,29	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8700	1,8200	1,3450	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	1,32	1,01	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,25	0,30	0,28	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,0	9,2	9,1	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7755	0,8362	0,8059	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	283	344	314	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,267	0,333	0,300	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	1	1	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	1,3	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,2	6,0	5,1	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,83	7,90	7,87	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,57	3,22	2,40	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0000	1,7500	1,3750	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,50	0,75	0,63	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,2	9,8	9,5	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7100	0,8072	0,7586	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	287	344	316	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,329	0,329	0,329	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,8	2,8	2,8	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,95	7,95	7,95	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,95	1,95	1,95	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,9800	0,9800	0,9800	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,93	0,93	0,93	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,1	10,1	10,1	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,0400	1,0400	1,0400	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	277	277	277	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,262	0,262	0,262	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	40	40	40	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	15	15	15	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	33,3	33,3	33,3	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,98	7,98	7,98	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,76	0,76	0,76	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,9500	0,9500	0,9500	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,62	0,62	0,62	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,8	9,8	9,8	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7600	0,7600	0,7600	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	328	328	328	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,274	0,274	0,274	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	51	51	51	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	14	14	14	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	32,9	32,9	32,9	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,02	7,02	7,02	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,57	0,57	0,57	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	4,5700	4,5700	4,5700	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,93	0,93	0,93	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	13,5	13,5	13,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7869	0,7869	0,7869	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	761	761	761	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,425	1,425	1,425	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	29	29	29	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	30	30	30	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,9	2,9	2,9	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	8,02	8,02	8,02	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,01	1,01	1,01	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,2600	1,2600	1,2600	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,04	1,04	1,04	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,5	10,5	10,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9375	0,9375	0,9375	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	283	283	283	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,378	0,378	0,378	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	98	98	98	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	26	26	26	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,2	5,0	3,9	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,54	7,80	7,69	4
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,87	2,10	1,36	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0000	1,8800	1,2975	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,58	1,20	0,80	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,03	0,01	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,40	0,38	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,2	9,9	9,6	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7907	0,8871	0,8416	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	286	332	307	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,272	0,281	0,276	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	51	17	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	42	16	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	3
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,7	2,8	2,8	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,88	7,97	7,93	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,45	1,99	1,72	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0500	1,2500	1,1500	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,92	0,93	0,93	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,03	0,02	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,33	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,6	10,5	10,1	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7224	0,8098	0,7661	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	275	294	285	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,277	0,331	0,304	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	1,3	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,8	6,0	4,9	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,75	7,87	7,81	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,48	1,56	1,02	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8600	1,9900	1,4250	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,84	0,86	0,85	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,5	10,3	9,9	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8169	0,9869	0,9019	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	285	345	315	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,306	0,338	0,322	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	7	13	10	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	2	1	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,7	4,7	4,7	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,38	7,38	7,38	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,33	0,33	0,33	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,2300	2,2300	2,2300	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,36	0,36	0,36	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,03	0,03	0,03	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,10	0,10	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,2	9,2	9,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6228	0,6228	0,6228	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	299	299	299	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,535	0,535	0,535	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	82	82	82	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	31	31	31	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	3,7	3,7	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,80	7,80	7,80	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,35	0,35	0,35	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,9500	0,9500	0,9500	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,43	0,43	0,43	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	9,0	9,0	9,0	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7302	0,7302	0,7302	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	341	341	341	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,267	0,267	0,267	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	37	37	37	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	40	40	40	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,7	2,7	2,7	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,76	7,76	7,76	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,18	1,18	1,18	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0500	1,0500	1,0500	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,93	0,93	0,93	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,0	10,0	10,0	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	277	277	277	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	3	3	3	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	1,3	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	0,0	3,0	1,5	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,75	7,79	7,77	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,05	2,00	1,53	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0800	1,1400	1,1100	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,69	1,69	1,19	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,0	10,4	10,2	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7428	0,8102	0,7765	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	279	306	293	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,290	0,321	0,306	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	1	1	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.ožujak 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2019. - 28.02.2019.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	2,8	2,8	2,8	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,75	7,75	7,75	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,93	1,93	1,93	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,1200	1,1200	1,1200	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,75	0,75	0,75	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	10,0	10,0	10,0	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7965	0,7965	0,7965	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	277	277	277	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,287	0,287	0,287	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	1	1	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	3	3	3	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1