



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,70	7,74	7,72	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,04	1,41	1,23	4	
1	49 Nitrati	1,5100	1,6700	1,5750	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,24	0,88	0,57	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,9	12,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3557	0,5779	0,4922	3	
1	80 Vodljivost	312	367	343	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,281	0,346	0,309	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati				4	
1	36 Kloridi	27,0	29,0	28,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,86	7,05	6,92	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,20	0,23	0,22	4	
1	49 Nitrati	3,6500	4,4500	3,9775	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,25	0,66	0,43	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,41	4	
1	68 Sulfati				4	
1	71 Temperatura	14,5	14,5	14,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća				4	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4683	0,5911	0,5093	3	
1	80 Vodljivost	747	755	750	4	
1	81 Željezo				4	
1	90 Ukupni dušik	0,950	1,060	1,019	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	14	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	14	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens				4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	28,0	32,0	30,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,91	6,94	6,92	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,20	0,41	0,31	4	
1	49 Nitrati	4,1300	4,7400	4,4650	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,54	0,45	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,5	14,6	14,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4665	0,6256	0,5341	3	
1	80 Vodljivost	710	784	756	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,310	1,067	0,649	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	41,0	147,0	81,3	6	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,88	7,14	6,96	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,30	0,46	0,39	4	
1	49 Nitrati	5,7200	8,6400	7,1050	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,62	0,81	0,71	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	6	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	15,5	14,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6311	0,7896	0,7258	3	
1	80 Vodljivost	88	1143	783	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,196	2,027	1,581	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	6	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	33,0	33,0	33,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,21	7,21	7,21	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,27	0,27	0,27	1	
1	49 Nitrati	4,9300	4,9300	4,9300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,2	14,2	14,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7725	0,7725	0,7725	1	
1	80 Vodljivost	8	8	8	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,164	1,164	1,164	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	9,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,69	7,86	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,97	1,40	1,19	2	
1	49 Nitrati	1,5200	1,6800	1,6000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,55	0,51	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,25	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	13,0	12,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6342	0,6342	0,6342	1	
1	80 Vodljivost	294	349	322	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,306	0,306	0,306	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	11	6	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,71	7,71	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,81	0,81	0,81	1	
1	49 Nitrati	1,3800	1,3800	1,3800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,35	0,35	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	12,6	12,6	12,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9120	0,9120	0,9120	1	
1	80 Vodljivost	352	352	352	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,409	0,409	0,409	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati	0,00	0,00	0,00	1	
1	36 Kloridi	6,0	8,0	6,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,85	7,79	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,82	1,48	1,09	4	
1	49 Nitrati	1,5000	1,8600	1,6700	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,79	0,56	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,35	0,28	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,4	14,6	12,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4311	0,6715	0,5449	3	
1	80 Vodljivost	287	365	332	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,332	0,912	0,535	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	40	13	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	12	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,82	7,80	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,20	1,58	1,39	2	
1	49 Nitrati	1,4900	1,6200	1,5550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,32	0,35	0,34	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,0	11,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6124	0,6124	0,6124	1	
1	80 Vodljivost	346	351	349	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,341	0,341	0,341	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	8	4	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,93	7,89	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,28	1,49	1,39	2	
1	49 Nitrati	1,4800	1,6100	1,5450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	0,70	0,54	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	12,2	12,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6357	0,6634	0,6496	2	
1	80 Vodljivost	348	351	350	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,326	0,362	0,344	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	67	35	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	10	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,83	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,27	1,50	1,39	2	
1	49 Nitrati	1,4500	1,5800	1,5150	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	0,52	0,43	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,3	11,7	11,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5968	0,5968	0,5968	1	
1	80 Vodljivost	339	351	345	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,312	0,312	0,312	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	9	15	12	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,81	7,81	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,52	1,52	1,52	1	
1	49 Nitrati	1,7500	1,7500	1,7500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,63	0,63	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	11,8	11,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3338	0,3338	0,3338	1	
1	80 Vodljivost	315	315	315	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,398	0,398	0,398	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,97	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,16	1,42	1,29	2	
1	49 Nitrati	1,4600	1,8900	1,6750	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,33	0,44	0,39	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	12,1	12,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6502	0,6502	0,6502	1	
1	80 Vodljivost	342	347	345	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,350	0,350	0,350	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	83	43	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,74	7,74	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,20	0,20	0,20	1	
1	49 Nitrati	0,9500	0,9500	0,9500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	12,0	12,0	12,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4271	0,4271	0,4271	1	
1	80 Vodljivost	349	349	349	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,158	0,158	0,158	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,85	7,76	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,96	1,26	1,11	2	
1	49 Nitrati	1,5100	1,6300	1,5700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,55	0,52	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	12,4	12,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5550	0,6296	0,5923	2	
1	80 Vodljivost	353	355	354	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,330	0,344	0,337	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	6	4	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 29.svibanj 2017.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	9,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,79	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,40	2,50	1,95	2	
1	49 Nitrati	1,5500	1,6700	1,6100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,38	0,50	0,44	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,4	12,8	12,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5300	0,6239	0,5770	2	
1	80 Vodljivost	349	349	349	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,313	0,322	0,318	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,57	1,57	1,57	1	
1	49 Nitrati	1,8200	1,8200	1,8200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,9	11,9	11,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5959	0,5959	0,5959	1	
1	80 Vodljivost	311	311	311	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,313	0,313	0,313	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	36	36	36	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,10	1,10	1,10	1	
1	49 Nitrati	1,4100	1,4100	1,4100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,52	0,52	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,2	13,2	13,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	367	367	367	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	52	52	52	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	32,0	32,0	32,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,01	7,01	7,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,32	0,32	0,32	1	
1	49 Nitrati	4,8700	4,8700	4,8700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,65	0,65	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,6	14,6	14,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,1002	0,1002	0,1002	1	
1	80 Vodljivost	806	806	806	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,113	1,113	1,113	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,82	1,82	1,82	1	
1	49 Nitrati	1,5500	1,5500	1,5500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,38	0,38	0,38	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	12,8	12,8	12,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6554	0,6554	0,6554	1	
1	80 Vodljivost	361	361	361	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,322	0,322	0,322	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	8,0	6,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,76	7,69	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,00	2,33	1,45	4	
1	49 Nitrati	1,4500	1,6700	1,5975	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,65	0,52	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,5	12,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5499	0,5873	0,5686	2	
1	80 Vodljivost	304	366	342	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,298	0,317	0,308	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	8,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,89	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,27	1,50	1,39	2	
1	49 Nitrati	1,5400	1,6300	1,5850	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,54	0,51	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	12,8	12,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	309	360	335	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 29.svibanj 2017.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,88	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,03	1,53	1,28	2	
1	49 Nitrati	1,4700	1,5100	1,4900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,45	0,45	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,4	12,8	12,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1110	1,1110	1,1110	1	
1	80 Vodljivost	337	339	338	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,551	0,551	0,551	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 29.svibanj 2017.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,60	7,60	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,29	0,29	0,29	1	
1	49 Nitrati	2,1800	2,1800	2,1800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,5	13,5	13,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5940	0,5940	0,5940	1	
1	80 Vodljivost	304	304	304	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,416	0,416	0,416	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,77	7,77	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,60	1,60	1,60	1	
1	49 Nitrati	1,7400	1,7400	1,7400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	11,9	11,9	11,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5525	0,5525	0,5525	1	
1	80 Vodljivost	321	321	321	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,333	0,333	0,333	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 4203 - Posedarje, Vodosprema Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,80	7,77	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,13	1,60	1,37	2	
1	49 Nitrati	1,5300	1,6600	1,5950	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,54	0,45	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,0	12,8	12,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5722	0,6017	0,5870	2	
1	80 Vodljivost	3	365	184	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,303	0,346	0,325	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,77	7,77	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,45	1,45	1,45	1	
1	49 Nitrati	1,7800	1,7800	1,7800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,67	0,67	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	11,8	11,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5293	0,5293	0,5293	1	
1	80 Vodljivost	321	321	321	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,376	0,376	0,376	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.svibanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2017. - 30.04.2017.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	40,0	40,0	40,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,79	6,79	6,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,46	0,46	0,46	1	
1	49 Nitrati	5,8300	5,8300	5,8300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	0,36	0,36	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,8	15,8	15,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7562	0,7562	0,7562	1	
1	80 Vodljivost	876	876	876	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,267	1,267	1,267	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	