



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 14.listopad 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,84	7,79	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,78	1,81	1,23	4	
1	49 Nitrati	1,2800	1,3900	1,3300	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,76	0,59	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,3	17,7	17,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6095	0,7320	0,6888	4	
1	80 Vodljivost	387	407	399	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,255	0,273	0,264	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 14.listopad 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	28,0	44,0	34,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,78	6,87	6,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,22	0,31	0,27	4	
1	49 Nitrati	6,4700	7,1500	6,8850	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,24	0,76	0,46	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,1	15,8	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4867	1,4467	0,7667	4	
1	80 Vodljivost	834	912	880	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,430	1,592	1,521	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,5	5	
1	36 Kloridi	35,0	46,0	41,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,74	7,05	6,91	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,22	0,59	0,31	5	
1	49 Nitrati	6,4800	7,0900	6,7920	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	1,28	0,79	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,1	15,9	15,4	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6924	0,8225	0,7503	3	
1	80 Vodljivost	854	949	898	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,486	1,542	1,508	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	2	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	1	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	5	
1	36 Kloridi	49,0	56,0	52,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	6,90	6,86	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,26	0,51	0,37	5	
1	49 Nitrati	5,8900	6,5700	6,3660	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	1,40	0,92	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,30	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,6	17,9	17,1	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9393	1,4930	1,1055	5	
1	80 Vodljivost	922	994	946	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,424	1,491	1,456	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	18	5	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	8	3	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	26,0	26,0	26,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,41	7,41	7,41	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,54	0,54	0,54	1	
1	49 Nitrati	5,1600	5,1600	5,1600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,78	0,78	0,78	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,2	18,2	18,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,2335	0,2335	0,2335	1	
1	80 Vodljivost	710	710	710	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,070	0,070	0,070	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	13	13	13	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 367 - SILBA, Vodosprema 'Jug o sela' - stara

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	11,0	11,0	11,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,72	0,72	0,72	1	
1	49 Nitrati	1,5600	1,5600	1,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	406	406	406	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	99	99	99	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	19	19	19	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 368 - SILBA, Vodosprema 'Centar'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	12,0	12,0	12,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,06	8,06	8,06	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,65	0,65	0,65	1	
1	49 Nitrati	1,5600	1,5600	1,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	415	415	415	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	80	80	80	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	19	19	19	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	6,0	8,0	7,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	8,01	7,97	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,65	0,98	0,89	4	
1	49 Nitrati	1,3100	1,3600	1,3450	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,82	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,20	0,16	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,7	18,3	18,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8540	0,8540	0,8540	1	
1	80 Vodljivost	363	415	399	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,412	0,412	0,412	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	28	8	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,80	7,80	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,64	0,64	0,64	1	
1	49 Nitrati	1,3000	1,3000	1,3000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,48	0,48	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,9	18,9	18,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7459	0,7459	0,7459	1	
1	80 Vodljivost	386	386	386	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,278	0,278	0,278	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	36	36	36	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	6	6	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	8,0	9,0	8,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,91	7,81	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,69	1,15	0,89	4	
1	49 Nitrati	1,3300	2,9900	1,7525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,95	0,82	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,3	17,9	17,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8320	1,3330	1,1115	4	
1	80 Vodljivost	387	406	396	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,337	0,493	0,410	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	17	5	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	3	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,93	7,94	7,94	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,82	0,95	0,87	3	
1	49 Nitrati	1,1800	1,3800	1,2833	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,68	0,60	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,1	18,5	17,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6876	1,4470	1,0424	3	
1	80 Vodljivost	388	401	393	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,273	0,471	0,381	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	44	25	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	8,0	9,0	8,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	8,01	7,93	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,73	1,13	1,00	3	
1	49 Nitrati	1,1600	1,3800	1,2967	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,81	0,69	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	18,8	18,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5691	1,2210	0,9884	3	
1	80 Vodljivost	381	403	392	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,279	0,385	0,338	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	17	9	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	8,0	9,0	8,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,92	7,90	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,70	1,10	0,88	3	
1	49 Nitrati	1,1600	1,3700	1,2767	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,93	0,67	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,4	17,9	17,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6625	1,2900	0,8914	3	
1	80 Vodljivost	387	403	394	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,269	0,286	0,278	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	20	11	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1241 - VODOSPREMA, SILBA, 'MOSTIR'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	13,0	13,0	13,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,05	8,05	8,05	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,56	0,56	0,56	1	
1	49 Nitrati	1,5100	1,5100	1,5100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	411	411	411	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	82	82	82	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1245 - SILBA, Vodosprema 'Nova'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,09	8,09	8,09	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,66	0,66	0,66	1	
1	49 Nitrati	1,4900	1,4900	1,4900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,97	0,97	0,97	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	404	404	404	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	78	78	78	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,72	0,72	0,72	1	
1	49 Nitrati	1,3100	1,3100	1,3100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,59	0,59	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,6	18,6	18,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	386	386	386	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	8,0	9,0	8,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,68	1,00	0,84	2	
1	49 Nitrati	1,1600	1,3700	1,2650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,87	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,3	18,3	18,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8335	1,2680	1,0508	2	
1	80 Vodljivost	383	409	396	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,376	0,417	0,396	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	40	22	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	4	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,46	0,46	0,46	1	
1	49 Nitrati	1,0700	1,0700	1,0700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,8	19,8	19,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4689	0,4689	0,4689	1	
1	80 Vodljivost	389	389	389	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,244	0,244	0,244	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,69	0,69	0,69	1	
1	49 Nitrati	1,2600	1,2600	1,2600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,7	17,7	17,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6401	0,6401	0,6401	1	
1	80 Vodljivost	411	411	411	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,268	0,268	0,268	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 14.listopad 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,93	7,93	7,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,20	1,20	1,20	1	
1	49 Nitrati	1,3300	1,3300	1,3300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,1	18,1	18,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6770	0,6770	0,6770	1	
1	80 Vodljivost	402	402	402	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,258	0,258	0,258	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,05	8,05	8,05	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,75	0,75	0,75	1	
1	49 Nitrati	1,2100	1,2100	1,2100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,03	1,03	1,03	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	21,5	21,5	21,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7425	0,7425	0,7425	1	
1	80 Vodljivost	402	402	402	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,278	0,278	0,278	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,70	0,70	0,70	1	
1	49 Nitrati	1,3300	1,3300	1,3300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,42	0,42	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,8	18,8	18,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6359	0,6359	0,6359	1	
1	80 Vodljivost	412	412	412	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,282	0,282	0,282	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	26,0	26,0	26,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,23	7,23	7,23	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,52	0,52	0,52	1	
1	49 Nitrati	5,1000	5,1000	5,1000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,54	0,54	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	17,0	17,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3890	1,3890	1,3890	1	
1	80 Vodljivost	717	717	717	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,185	1,185	1,185	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	9	9	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,0	5	
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,92	7,86	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,61	0,99	0,72	5	
1	49 Nitrati	1,1900	1,2900	1,2560	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,73	0,60	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,30	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	18,9	18,0	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,0730	0,7201	0,5180	4	
1	80 Vodljivost	389	413	398	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,000	0,278	0,201	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	6	1	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	9	2	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	2,5	3	
1	36 Kloridi	8,0	9,0	8,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,89	7,87	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,49	1,21	0,77	3	
1	49 Nitrati	1,1700	1,3900	1,2500	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,64	0,56	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,40	0,25	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,3	18,1	17,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6454	1,1890	0,9588	3	
1	80 Vodljivost	392	397	394	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,273	0,561	0,408	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	8	4	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	5	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,56	0,56	0,56	1	
1	49 Nitrati	1,6800	1,6800	1,6800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,45	0,45	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,9	22,9	22,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5594	0,5594	0,5594	1	
1	80 Vodljivost	348	348	348	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,358	0,358	0,358	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	22	22	22	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	18	18	18	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,62	0,62	0,62	1	
1	49 Nitrati	1,2900	1,2900	1,2900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,0	22,0	22,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6537	0,6537	0,6537	1	
1	80 Vodljivost	405	405	405	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,262	0,262	0,262	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	66	66	66	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	18	18	18	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.
Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	28,0	33,0	30,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,09	7,12	7,11	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,35	0,69	0,52	2	
1	49 Nitrati	1,5800	4,9500	3,2650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,17	1,01	0,59	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,20	0,15	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	720	772	746	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	5	22	14	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	5	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.
Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	28,0	32,0	30,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,16	7,18	7,17	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,39	0,43	0,41	2	
1	49 Nitrati	4,7500	4,8600	4,8050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,84	0,66	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	749	766	758	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	5	41	23	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	5	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,93	7,93	7,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,76	0,76	0,76	1	
1	49 Nitrati	1,2900	1,2900	1,2900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,08	1,08	1,08	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,1	20,1	20,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,1400	2,1400	2,1400	1	
1	80 Vodljivost	391	391	391	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,429	0,429	0,429	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	21	21	21	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 14.listopad 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,95	7,95	7,95	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,70	0,70	0,70	1	
1	49 Nitrati	1,3300	1,3300	1,3300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,65	0,65	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,3	19,3	19,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	382	382	382	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	16	16	16	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	9	9	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,67	0,67	0,67	1	
1	49 Nitrati	1,2600	1,2600	1,2600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,81	0,81	0,81	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,6	19,6	19,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9740	0,9740	0,9740	1	
1	80 Vodljivost	392	392	392	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,344	0,344	0,344	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	18	18	18	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.listopad 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2016. - 31.08.2016.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	52,0	52,0	52,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	6,85	6,85	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,21	0,21	0,21	1	
1	49 Nitrati	6,2500	6,2500	6,2500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,7	20,7	20,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7911	0,7911	0,7911	1	
1	80 Vodljivost	968	968	968	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,367	1,367	1,367	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	