



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	7,83	7,72	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,50	1,88	0,97	4	
1	49 Nitrati	0,9900	2,0900	1,5975	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,84	0,67	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,9	18,7	17,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	339	356	349	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	12,0	48,0	28,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,69	7,61	7,06	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,46	1,39	0,94	4	
1	49 Nitrati	1,3900	8,0400	3,9175	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,89	0,61	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,31	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	17,3	16,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	381	890	631	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	11	5	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	20	8	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	47,0	22,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,81	7,69	7,25	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,38	1,12	0,78	4	
1	49 Nitrati	1,1700	7,9600	3,2400	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,24	1,21	0,65	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,30	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,4	18,4	16,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	354	888	552	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	49	12	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	19	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,4	6	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	136,0	53,5	6	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,66	7,73	7,15	6	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		6	
1	46 Mutnoća	0,25	1,49	0,84	6	
1	49 Nitrati	1,4700	8,3100	4,7967	6	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	6	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,90	0,68	6	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		6	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	6	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,35	0,24	6	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,3	18,4	17,5	6	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	1146	727	6	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	72	27	6	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	10	6	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	6	
2	7 Enterokoki	0	0	0	6	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	6	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	6	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	19,0	19,0	19,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,33	7,33	7,33	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,59	0,59	0,59	1	
1	49 Nitrati	2,5500	2,5500	2,5500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,9	20,9	20,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	464	464	464	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	62	62	62	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	8,07	7,90	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,79	3,95	2,09	3	
1	49 Nitrati	1,2100	1,7500	1,4700	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	1,15	0,98	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,35	0,13	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,5	20,1	19,8	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	336	353	345	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	28	92	65	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	13	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	10,0	8,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,90	7,78	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,40	0,67	0,54	3	
1	49 Nitrati	1,0900	2,0200	1,6000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	1,54	0,96	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,45	0,33	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	19,0	17,2	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	340	352	348	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	1	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	2	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,85	7,80	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,40	0,84	0,62	2	
1	49 Nitrati	1,5400	2,1100	1,8250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,65	0,60	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	18,0	16,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	347	351	349	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	35	67	51	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	7	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	8,0	9,0	8,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,92	7,76	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,50	1,02	0,76	2	
1	49 Nitrati	1,5600	2,1000	1,8300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,62	0,59	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,45	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,4	18,1	16,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	353	353	353	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	65	100	83	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	20	13	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,85	7,77	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,42	1,18	0,80	2	
1	49 Nitrati	1,6800	2,1100	1,8950	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,81	0,71	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,50	0,45	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	17,8	16,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	351	352	352	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	4	37	21	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	10	14	12	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,69	7,69	7,69	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,80	0,80	0,80	1	
1	49 Nitrati	1,4500	1,4500	1,4500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,4	18,4	18,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	350	350	350	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	34	34	34	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	7,62	7,62	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,36	0,36	0,36	1	
1	49 Nitrati	1,6800	1,6800	1,6800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,93	0,93	0,93	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,5	14,5	14,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	354	354	354	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	9	9	9	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	9	9	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	10,0	8,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,93	7,94	7,94	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,44	0,58	0,51	2	
1	49 Nitrati	1,3500	2,0500	1,7000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	2,25	1,41	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,35	0,20	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	19,3	18,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	344	350	347	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	3	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	8,01	7,95	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,46	0,67	0,57	2	
1	49 Nitrati	1,2700	2,0200	1,6450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,75	0,62	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,15	0,10	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	19,6	18,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	350	348	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	96	49	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	16	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 29.studeni 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.09.2017. - 30.09.2017.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,78	0,78	0,78	1	
1	49 Nitrati	2,1500	2,1500	2,1500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,72	0,72	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,6	17,6	17,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	349	349	349	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	92	92	92	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	19	19	19	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	